



南臺學校財團法人南臺科技大學 規範表

採購案號： 11216000468 標案名稱：I棟抽氣櫃改善工程

第 1 頁共 2 頁

項次	品 名	規 範	數量
	I 棟抽氣櫃改善工程	<p>招標規範：</p> <p>一、更換活性碳不織布過濾片</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 規格：24"x24"x2"±0.2"。 2. 材質：SUS304。 3. 需要搭配現場施作，檢查每台風車與風管連接處的帆布及管束更新。 4. 數量：57。 <p>二、風車出口更換</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原始風車出口美式煙囪切除、更換為防蟲網。 2. 需搭配現場實際施作。 3. 數量：49。 <p>三、抽氣櫃風量檢測</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成後於每間實驗室的抽氣櫃檢測風量是否達到標準值。 <p>四、其他</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 五金另料：材質[內鍍鋅、外 SUS304]。 <p>驗收規範：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 抽氣櫃風速檢測：每一台抽氣櫃左、中、右各測一次 <p>(1) 平均風速： 0.5 m/s 以上</p> <p>特殊約定事項：(<input checked="" type="checkbox"/> 有，詳如記載； <input type="checkbox"/> 無)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 安裝地點：I 棟頂樓。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 安裝條件：以現場實際狀況安裝。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他：無</p>	



項次	品名	規 範	數量
<p>補充說明：招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或形式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，同等品提出審查時間請參閱投標須知相關規定。</p> <p>特別規定：</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/>採購案一律採含稅報價。 <input checked="" type="checkbox"/>履約期限：自履約起算日起 <u>30</u> [✓] 個日曆天內交貨、試車、安裝完成。(履約起算日計算方式請參閱投標須知) <input checked="" type="checkbox"/>保固期：自驗收合格日起 <input checked="" type="checkbox"/>壹年 <input type="checkbox"/>參年 <input type="checkbox"/>__年 <input type="checkbox"/>其它____。 <input checked="" type="checkbox"/>廠商到校現場勘察，利於安裝施工。 [✓] <input type="checkbox"/>後續擴充： <input type="checkbox"/>擴充項目： <input type="checkbox"/>預估金額： <input type="checkbox"/>附型錄。 <input type="checkbox"/>其他： </p>			
<p>製作單位名稱：化材系 聯絡電話：06-253-3131 轉 <u>3700</u></p> <p> 製 作 人： (蓋章) 製作單位主管： (蓋章) </p>			